

P. J. Kamyński  
16.01.2023

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a  
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00  
<https://www.gov.pl/web/psse-zagan>  
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl  
NIP: 924-16-37-703

- W P Ł Y N Ę Ł O -  
URZĄD GMINY WYMIARKI

16.01.2023

Ldz. .... zał. ....  
Podpis. *[Signature]*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.23.2023

Żagań, dnia 12 stycznia 2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BOROWE**

**GM. IŁOWA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

(miejscowości w strefie zaopatrzenia : Borowe gm. Iłowa, Wymiarki, Witoszyn, Silna Mała, Lutyńska gm. Wymiarki,).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1958r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj Dz. U. z 2021., poz. 195),
- art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.),
- § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu**

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żaganiu oraz w ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez administratora wodociągu – Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki a także analizie podejmowanych działań naprawczych informuje, że jakość wody w badanym zakresie z wodociągu publicznego Borowe gm. Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Strona 1 z 2

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Zakres badań obejmował :

- **parametry grupy A:** mętność, barwa, zapach, smak, stężenie jonów wodoru, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h,
- **parametry grupy B:** jon amonowy, mangan, żelazo, bromiany, ołów, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom, utlenialność, twardość, miedź, rtęć, antymon, chlorki, selen, fluorki, sól, benzen,  $\Sigma$  THM, benzo(a)piren, WWA, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów, bor, epichlorohydrynę, akryloamid, chlorek winylu, 1,2- dichlotoetan,  $\Sigma$  trichloroetanu i tetrachloroetanu, magnez, siarczany, glin, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Po dokonaniu analizy wszystkich sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **dostarczana** konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego w Borowem gm. Iłowa **spełniała** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Żaganiu  
Jacek Siępień

**Otrzymuje:**

1. Gmina Wymiarki  
68 - 131 Wymiarki ul. Księcia Witolda 5
2. Burmistrz Miasta Iłowa  
68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 27
3. A-a HK w/m