

p. J. Tokonyk

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
<https://www.gov.pl/web/psse-zagan>
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

- WPŁYNĘŁO -
RZĄD GMINY WYMIARKI

08.02.2023

Liczba
Podpis: *[Signature]*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

Żagań, dnia 6 lutego 2023 roku

HK.903.43.2023

Wójt Gminy Wymiarki
68-131 Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy wiejskiej Wymiarki za rok 2022r.

W oparciu o art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz.195 ze zm.) oraz zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne oraz zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonał obszarowej oceny jakości wody.

Na terenie Gminy Wymiarki funkcjonuje – jeden wodociąg publiczny do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi w Borowem gm. Iłowa objęty nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Żaganiu.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej do odbiorców z w/w wodociągu jest Gmina Wymiarki w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Wymiarki i m. Borowe gm. Iłowa w wodę do spożycia w roku 2022 zawarta jest w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2022r

Lp	Obszar zaopatrzenia	Producent wody (nazwa wodociągu)	Wielkość produkcji wody m ³ /d	Liczba ludności zaopatrzonej w wodę	Jakość wody 31.12.2022r	Przekroczone parametry – liczba przekroczeń		Postępowanie administracyjne PPIS w Żaganiu	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody
						bakteriologiczne	fizykochemiczne		
1.	Wymiarki, Witoszyn, Lutynka, Silno Mała gm. Wymiarki Borowe gm. Iłowa	Wodociąg publiczny w Borowem gm. Iłowa	357,0	2 485	przydatna do spożycia	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwatorskimi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdza, że woda z wodociągu publicznego w Borowem gm. Iłowa **odpowiada** warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294). Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyniki badań prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Nadzór nad jakością wody wodociągowej prowadzony był w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w którym sprecyzowane są m. in. wymagania jakościowe dla wód przeznaczonych do spożycia oraz charakterystyki metod laboratoryjnych jakimi należy oznaczać poszczególne parametry, wymagania dotyczące lokalizacji punktów poboru próbek wody oraz częstotliwości pobierania próbek wody do badań. W zależności od charakteru obszaru zaopatrzenia w wodę, punkty poboru próbek do badań zlokalizowane były w stałych punktach czerpalnych znajdujących się w instalacjach wodociągowych.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Żagańskiego
68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39
2. Burmistrz Miasta Iłowa
68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27
3. A-a HK w/m

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Słepień