

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a  
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00  
[www.gov.pl/web/psse-zagan](http://www.gov.pl/web/psse-zagan)  
e-mail: [psse.zagan@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zagan@sanepid.gov.pl)  
NIP: 924-16-37-703

RG-GI.6220.9.2023  
W PŁYNEŁO -  
URZĄD GMINY WYMIARKI

25.08.2023

L.dz. 1350/2023  
Podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NZ.9022.117.2023

Żagań, dnia 24 sierpnia 2023 roku

Wójt Gminy Wymiarki  
ul. Księcia Witolda 5  
68-131 Wymiarki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganie działając na podstawie art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wymiarki z dnia 10 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 11.08.2023 r.), znak: RG-GI.6220.9.2023 w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1078F, remoncie drogi powiatowej nr 1078F, w gminie Wymiarki (km ok.5+930-12+220)”

wyraża opinię,

że dla ww. przedsięwzięcia **nie zachodzi** potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

#### UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganie dnia 11 sierpnia 2023 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Wymiarki w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1078F, remoncie drogi powiatowej nr 1078F, w gminie Wymiarki (km ok.5+930-12+220)”.

Do wniosku dołączono:

- 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- 3) zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem Wójta Gminy Wymiarki, planowaną inwestycję zaliczono do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Z treści załączonych dokumentów wynika, że działki nr 24/2, 24/3, 179 – obręb 0002 Lubieszów; 6, 407, 411/3, 411/4, 411/8, 411/9, 412/1, 414/4, 415, 416, 417/3, 438, 450, 452/6, 461/1, 461/2, 462, 463, 464, 465, 518, 555, 556, 559,

560, 569/1, 575, 576, 577, 578/5, 578/6, 580/1, 600, 606, 607/2, 647, 664, 697/5, 697/8, 698, 702, 703/5, 708, 709/3, 849/8, 912, 962, 963, 964 – obręb 0005 Witoszyn; 22, 23/2, 24, 25, 26, 29, 30, 40/3, 44, 54/2, 59, 60/3, 60/4, 64/5, 64/7, 64/14, 64/17, 64/18, 149, 159/1, 160, 779, 780, 781, 792, 793, 802, 821/2, 822, 856, 888, 889, 896, 914 – obręb 0006 Wymiarki nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według informacji przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie i remoncie drogi powiatowej nr 1078F (wraz z niezbędną infrastrukturą taką jak kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe i kanał technologiczny). Łączna długość wszystkich odcinków objętych opracowaniem wynosi ok. 6290m. Szacunkowa powierzchnia terenu zajmowanej pod rozbudowę i remont drogi powiatowej to ok. 100000m<sup>2</sup> (w tym powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych około 66000 m<sup>2</sup>). Na powierzchnię tę składa się między innymi: rozbudowa i remont drogi powiatowej nr 1078F, budowa i przebudowa zatok autobusowych, budowa i przebudowa dróg dla pieszych, budowa i przebudowa zjazdów zwykłych, budowa wysp kanalizujących mających na celu uspokojenie ruchu, budowa skrzyżowania typu rondo „mini”, budowa, przebudowa, reprofilacja, czyszczenie rowów przydrożnych, rekultywacja terenów zielonych, wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego. Projekt zakłada prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1078F w gminie Wymiarki. Obejmuje swoim zakresem odcinki zlokalizowane w terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym. Łączna długość wszystkich odcinków objętych opracowaniem wynosi około 6290m.

Wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych będą odprowadzane do projektowanej/przebudowywanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe z wbudowanymi osadnikami części stałych w obrębie realizowanej infrastruktury oraz do istniejących odbiorników (rowów przydrożnych, gruntu, strugi Rzęśna lub Otwiernica). Lokalnie wody opadowe z ciągów pieszych będą odprowadzane powierzchniowo w przyległy teren (zieleń oraz projektowaną drogę), co wpłynie korzystnie na bilans wód oraz mikroklimat w rejonie oddziaływania (przeciwdziałanie osuszaniu terenu).

Według autorów opracowania, ze względu na charakter przedsięwzięcia, eksploatacja nie będzie się wiązała z emisją dodatkowych zanieczyszczeń do atmosfery, przedsięwzięcie nie będzie generować silnego negatywnego wpływu na jakość powietrza w otoczeniu inwestycji. Dodatkowo realizacja inwestycji odseparuje pieszych od ruchu drogowego, co będzie skutkowało większą płynnością ruchu pojazdów samochodowych, a tym samym zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Na etapie budowy może wystąpić czasowy wzrost zapylenia oraz emisji spalin z transportu materiałów i użycia maszyn budowlanych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała ze zwiększoną emisji hałasu do środowiska, może wpłynąć na podniesienie standardu klimatu akustycznego, poprzez zmniejszenie użytkowników korzystających z komunikacji samochodowej na rzecz komunikacji pieszej (nowe ciągi piesze). W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzmożony hałas związany z pracą urządzeń i maszyn budowlanych, który ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę oraz nie będą generowane ścieki. W czasie realizacji przedsięwzięcia gospodarka wodno – ściekowa będzie się odbywała o zamknięty system obiegu wody i ścieków.

Wobec powyższego w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na stan środowiska oraz warunki higieniczne i zdrowotne ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Żaganiu  
Jacek Słepień